



Instruktion

för drift och skötsel

7.0202.40

2002-04-15

Ers.

Castel avstängningsventil

Allmänt

Castel avstängningsventil kan användas i alla typer av anläggningar, som arbetar med HCFC- och HFC-köldmedier.

Ventilhus och överdel är tillverkade i mässing för maximal täthet och styrka. Tätning av nylon samt fjäder av rostfritt stål. Montagebygeln är ingjuten i ventilhuset för enkel och snabb fastsättning.

Membranen har stor diameter, vilket ger stor öppningsarea och stort flöde. Ventilen är därför lätt att stänga och har lång livslängd.

Tekniska data

- Ventilen är av membrantyp
- Arbetsområde – 35°C till + 90°C
- Max. driftryck 28 bar
- Ventilerna går att få med löd- eller flareanslutning

Installation

1. Demontera ventilen innan inlödning.
2. Vid inlödning skall lågan riktas bort från ventilen.
3. Kyl ventilen med kall luft efter inlödning (ej vatten).
4. Montera ventilen och dra åt överdelen med moment enligt nedan.

Typ	Moment [Nm]
62XX/2	44
62XX/3	83
62XX/4	83
62XX/5	83
62XX/6	108
62XX/7	108



AB KYLMATERIEL

HUVUDKONTOR

Box 4026

Smidesvägen 4-8
171 04 SOLNA
Telefon 08-598 908 00
Telefax 08-598 908 91
www.kylma.se

GÖTEBORG

Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50
Telefax 031-45 52 81

JÖNKÖPING

Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80
Telefax 036-31 23 86

MALMÖ

Höjagatan 19
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80
Telefax 040-59 22 84

STOCKHOLM N

Box 4026

Smidesvägen 4-8
171 04 SOLNA
Telefon 08-598 908 40
Telefax 08-598 908 49

STOCKHOLM S

Årsta Skolgränd 14D
117 43 STOCKHOLM
Telefon 08-794 06 60
Telefax 08-744 08 08

SUNDSVALL

Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90
Telefax 060-64 12 96

VÄSTERÅS

Sigurdsgratan 6
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90
Telefax 021-15 05 96